




MODALITA' DI POSA DEI CORRUGATI - scala 1:25



PARTICOLARE IMPIANTO ELETTRICO

ARMATURA PLINTO DI FONDAZIONE
scala 1:50



LEGENDA	
1	Palo illuminazione pubblica (vedi particolare)
2	Riempimento con sabbia costipata
3	Spezzone di tubo in PVC - Ø 315
4	Sigillatura superiore con cemento h= 5 cm
5	Plinto di fondazione in calcestruzzo, dim. 1,10x1,10,1,30 mt
6	Pozzetto di derivazione in PVC cm 30x30x30 anti shock con coperchio
7	Foro di drenaggio
8	Dispersore in acciaio zincato a croce mm. 50x50x5 - H 1 mt completo di capicorda e collegamento con treccia di rame sez. 16 mmq
9	Linea 3F+N costituita da cavo unipolare FG70R - grado di isolamento 06/1 Kv sez. 4x6 mmq
10	Conduttore di terra
11	Tubo corrugato Ø 40 di colore rosso
12	Cavidotto corrugato doppia parete DE 90
13	Conduttore di alimentazione
14	Magrone in clc Rck 150