











Ambito 3



Palo da realizzare H m. 7,80 con armatura led 76Watt

Cavidotto interrato PEHDØ90mm
cavo FG7R/4 da 4x1x6mm²

Pozzetto derivazione in cls 30x30x30

Quadro elettrico

Sostituzione armatura a LED isola fotovoltaica

Sostituzione Kit isola fotovoltaica

Nuova armatura a LED 76Watt

Rifacimento linea con cavi butile sezione mm. 10

Rifacimento linea con cavi butile sezione mm. 6

